



# TEST REPORT

우 13810 경기도 과천시 교육원로 98 (중앙동)

TEL (02)2164-0011

FAX (02)2634-1008

성적서번호 : TAK-016661

접수 일자 : 2017년 07월 05일

대표자 : 신영태

시험완료일자 : 2017년 07월 19일

업체명 : (주)대명콘스텍

주소 : 충청북도 보은군 삼승면 남부로 3800

시료명 : 셸레코트-써바(SB-1000)

## 시험결과

시험항목	단위	시료구분	결과치	시험방법
VOCs정량	g/L	-	15.3	KS M ISO 11890-1 : 2012

\* 배합비(질량비) = 파우더(2.5) : 액상(1)

\* 용도 : 제출용(한국환경산업기술원)

- 비고 : 1. 이 성적서는 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명으로 시험한 결과로써 전체 제품에 대한 품질을 보증하지 않으며, 성적서의 진위확인은 홈페이지(www.ktr.or.kr) 또는 QR code로 확인 가능합니다.  
 2. 이 성적서는 홍보, 선전, 광고 및 소송용 등으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다.  
 3. 이 성적서는 원본(등본 포함)만 유효하며, 사본 및 전자 인쇄본/파일본은 결과치 참고용입니다.

*Park Jae-hyun*

작성자 : 박재현  
 E-mail: thepark@ktr.or.kr

*You Seok*

기술책임자 : 유석  
 Tel : 1577-0091(ARS ①→④)

2017년 07월 19일

**KTR 한국화학융합시험연구원**

위변조 확인용 QR code