

품질 시험 성적서 TEST REPORT

발급번호 : SCWC 제 2205 - 02 호

의뢰자 : ㈜대명콘스텍

주소 : 충청북도 보은군 삼승면 남부로 3800

시료명 : 리에코 DM-C

용도 : 품질관리용(자체관리용)

접수일 : 2022년 04월 20일

시험(검사)완료일 : 2022년 04월 29일

시험 결과

시험 항목	단위	품질 기준	결과치	시험 방법
수증기 투과성 ¹⁾	신청제품 ²⁾	-	부풀음 발생 없음	ASTM E 96
Water method (50°C, 50%)	비교제품 ³⁾	-	부풀음 발생	: 2005 준용

1) ASTM E 96 평가방법을 통해 부풀음 발생 유무를 관찰함.

2) 신청제품 : 리에코 DM-C

3) 비교제품 : 폴리우레아계 제품



담당자 : 나 미 옥

확인자 : 김 수 연

관리자(방수기술연구센터) : 오 상 근

비고

- ※ 본 연구소는 건설기술진흥법 제60조제1항의 “국립·공립 시험기관”, 동법 시행령 제97조제1항제8호의 “국립·공립 대학이 설립한 건설시험 관련 연구소”임
- ※ 이 성적서는 의뢰한 “용도” 이외의 목적으로 사용을 금하며, 선전·소송 및 기타 법적 요건으로 사용할 수 없음.
- ※ 이 성적서의 결과는 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명에 한정된 결과로 전체 제품의 품질을 보증하는 것은 아님.
- ※ 2021년 5월 3일자로 양식 변경

2022년 05월 02일

서울과학기술대학교 건설기술연구소장

